

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
tel./fax. 85 6823032/ 85 6822357
e-mail:sekretariat@puk-hajnowka.pl
http://www.puk-hajnowka.pl

Do wszystkich uczestników
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, oddymiającej oraz systemu sygnalizacji pożaru, w ramach przebudowy części istniejącego budynku Zakładu Zagospodarowania Odpadów, będącego własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. , zlokalizowanego na terenie miasta Hajnówka w województwie podlaskim”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 591771-N-2020 z dnia 2020-10-01,

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1846), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1: Zamawiający wymaga, aby usługa montażu systemu sygnalizacji pożaru była wykonana przez Wykonawcę posiadającego certyfikację jakości usług przeciwpożarowych w zakresie montażu instalacji przeciwpożarowych, wydaną przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wymaganej certyfikacji wykonawca może polegać na zdolności innego podmiotu, który dysponuje wymaganą certyfikacją jakości usług przeciwpożarowych w zakresie montażu instalacji przeciwpożarowych, wydaną przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości.


Odpowiedź:

W przypadku wymaganej certyfikacji wykonawca może polegać na zdolności innego podmiotu, który dysponuje wymaganą certyfikacją jakości usług przeciwpożarowych w zakresie montażu instalacji przeciwpożarowych, wydaną przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, pod warunkiem, że to ten podmiot będzie wykonywał montaż systemu sygnalizacji pożaru.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zapisy części V SIWZ.

Pytanie 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W projekcie wykonawczym występują rozbieżność dotyczące typu koryt siatkowych zastosowanych do tras kablowych. Opis wskazuje na zastosowanie korytka siatkowego z drutu ocynkowanego E90 natomiast wskazany typ koryta mówi o korycie wykonanym z drutu ze stali kwasoodpornej . Przesyłam wycinek z dokumentacji. Prosimy o wskazanie właściwego typu koryta siatkowego Ocynk czy stal kwasoodporna.



Korytka siatkowe z drutu ocynkowanego
60H60/3E

Odpowiedź: Właściwy typ: korytka siatkowe z drutu ocynkowanego.\

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Marcin Kupteł

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
tel. 85 682 23 57, 85 682 30 32
NIP 543-10-02-087. Nr rejestrowy 000003709